

水道水の放射能測定結果

原水の種類 採取日	湧水		表流水		井戸水		伏流水	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成23年3月22日	不検出	不検出	不検出	不検出	27Bq/kg	不検出	34Bq/kg	不検出
平成23年3月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	31Bq/kg	49Bq/kg	不検出	不検出
平成23年3月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年4月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年4月12日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年4月19日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年4月26日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年5月10日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年5月17日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年5月24日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年5月31日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年6月7日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年6月14日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年6月21日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年6月28日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年7月5日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年7月12日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年7月19日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

水道水の放射能測定結果

原水の種類 採取日	湧水		表流水		井戸水		伏流水	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成23年7月26日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年8月2日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年8月9日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年8月16日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年8月23日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年8月30日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年9月6日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年9月13日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年9月20日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年9月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年10月4日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年10月11日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年10月18日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年10月25日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年11月1日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年11月8日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年11月15日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年11月22日			不検出	不検出	不検出	不検出		

水道水の放射能測定結果

原水の種類 採取日	湧水		表流水		井戸水		伏流水	
	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム
平成23年11月29日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年12月6日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成23年12月13日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年12月20日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成23年12月27日	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成24年1月4日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成24年1月10日			不検出	不検出	不検出	不検出		
平成24年1月17日			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
平成24年1月24日			不検出	不検出	不検出	不検出		

※ 食品衛生法に基づく飲料水の暫定規制値：放射性ヨウ素（300Bq/kg）・放射性セシウム（200Bq/kg）

※ 「湧水」については、厚生労働省健康局の「水道水中の放射性物質のモニタリング方針」により、月1回の測定になります。

※ 「伏流水」については、厚生労働省健康局の「水道水中の放射性物質のモニタリング方針」により、3週間に1回の測定になります。