

別紙：黒田原小学校（体育館ナター-抜き）

種別	FHF32	FL40	FL20	FHF32	FL20
記号	A	B	C	D	E
数量	940	11	6	54	62
ランプ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	7W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	148g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V
1/2℃-Δ角	-	-	-	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

コンパクト蛍光灯
FPL55
F
2
2200lm以上
15.2W以下
300g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-242V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵

SY10q-7、GY10q-10

ランプ交換

丸形ランプ
FCL30
G
2
1600lm以上
10.9W以下
390g以下
5000K
昼白色
Ra80以上
AC100~240V
-
50000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
G10q
ランプ交換

電球
E26
H
2
810lm以上
7.6W以下
57g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
290°以上
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E26
ランプ交換

角形投光器	
MF400	
J	
1	
21120lm以上	
120W以下	
5.9Kg以下	
5000K	
昼白色	
Ra75以上	
AC100V-240V	
125°以上	
60000時間以上	
非調光	
50/60hz	
-	
内蔵	
-	
器具交換	

【本校舎 1階】						
ロッカー	4					
ボランティアルーム	10					
物置				1		
放送室	3					
玄関	9					
廊下	11					
校長室	8					
職員室	50					
職員室洗面						1
給湯室	1					
印刷室	2					
会議室	24					
多目的トイレ	2					1
男子職員用トイレ	1					1
女子職員用トイレ	1					1
休憩室	4					
シャワー室						
相談室	8					
保健室	10					2
教材保管室	12					
資料室	3					
女子更衣室	2					
第1配食室	4					
西側昇降口	12					
西側階段下倉庫				1		
中央トイレ(男女計)	4					4
中央車椅子トイレ	2					1
5組	18				2	
ことばの教室	10					
4組	12				2	
3組	12				2	
1-2	12				2	
1-1	12				2	
学習室	12				2	
生活科室	12				2	
東側昇降口	12					
6年更衣室	8					
東トイレ(男女計)	4					4
東車椅子トイレ	2					1
東側階段下倉庫				1		
書庫	4					
【本校舎 2階】						

[illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管型蛍光灯					コンパクト蛍光灯	丸形ランプ	電球	角形投光器
	FHF32	FL40	FL20	FHF32	FL20				
記号	A	B	C	D	E	FPL55	FCL30	E26	MF400
数量	940	11	6	54	62	F	G	H	J
ランプ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上	2	2	2	1
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	7W以下	2200lm以上	1600lm以上	810lm以上	21120lm以上
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	148 g 以下	15.2W以下	10.9W以下	7.6W以下	120W以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	300g以下	390g以下	57g以下	5.9Kg以下
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	5000K	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra75以上
1/2°光束角	-	-	-	-	-	AC100-242V	AC100-240V	AC100V	AC100V-240V
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	-	290°以上	125°以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	60000時間以上
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	非調光	非調光	非調光	非調光
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	片側	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	内蔵	内蔵	-	内蔵
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	GY10q-7、GY10q-10	G10q	E26	-
	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換

2階資料室	3								
5-1	12					2			
5-2	12					2			
4-1	12					2			
4-2	12					2			
3-1	12					2			
3-2	12					2			
東側男子トイレ	2								
東側女子トイレ	3								
2階廊下	12								
2-2	12					2			
2-1	12					2			
ITルーム	12					2			
黒小っ子ルーム	29								
被服室	38					2			
調理室	38					2			
調理準備室	6								
第1理科室	26					2			
理科準備室	4								
理科準備室暗室					1				
第2理科室	26					2			
図書室	52								
西側男子トイレ	2								
西側女子トイレ	3								
トイレ前	4								
【本校舎 3階】									
配膳室	4								
第1音楽室	48					2			
音楽準備室	6								
第2音楽室	24					2			
3階西側男子トイレ	2								
3階西側女子トイレ	3								
工作室	24					2			
3階廊下	6								
洗面（廊下3ヶ所計）									
図画室	24								
図画準備室	6					2			
パソコン室	32								
パソコン準備室	4								
3階ITルーム	12					2			
6-2	12					2			
6-1	12					2			
3階東側男子トイレ	2								
3階東側女子トイレ	3								

別紙： 黒田原小学校（体育館ナイター抜き）

種別	直管型蛍光灯						コンパクト蛍光灯	丸形ランプ	電球	角形投光器
	FHF32	FL40	FL20	FHF32	FL20	FL20				
記号	A	B	C	D	E		F	FCL30	E26	MF400
数量	940	11	6	54	62		2	G	H	J
ランプ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2200lm以上	1600lm以上	810lm以上	21120lm以上
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	7W以下	7W以下	15.2W以下	10.9W以下	7.6W以下	120W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	148g以下	148g以下	300g以下	390g以下	57g以下	5.9Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra75以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100V	AC100V-240V
1/2°-1角	-	-	-	-	-	-	-	-	290°以上	125°以上
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	60000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-7、GY10q-10	G10q	E26	-
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換

3階トイレ前	2									
3階資料室	3									
【本校舎 1階～3階】										
東側階段	5									
南側階段	5									
【本校舎 1階～屋上】										
西側階段	7									
【本校舎 屋上】										
屋上						2				
【給食室 1階】										
厨房	20									
食品庫		2								
給食休憩室								2		
洗濯室	1				1				1	
給食室トイレ										
【プール 1階】										
男女更衣室		4								
男女トイレ		2								
倉庫		1								
機械室		2								
【屋外】										
校舎回り			1			9	2			1