

別紙： 那須中学校（ナイターと体育館抜き）

[illegible]

コンパクト蛍光灯	FRP45	丸形ランプ	電球	ダウンライト	LED水銀灯	遠光灯	黒板灯
	G	FCL30	E26	FHT32	E39/バスケットランプ	MF400	FL40
	20	H	J	K	L	M	N
	2200lm以上	2	5	1	5	1	27
	15.2W以下	1600lm以上	810lm以上	1100lm以上	3400lm以上	9100lm以上	2250lm以上
	300g以下	10.9W以下	7.9W以下	9.8W以下	22.5W以下	70W以下	15.2W以下
	5000K	390g以下	50g以下	550g以下	630g以下	6.0Kg以下	1.6Kg以下
	昼白色	5000K	2700 K	5000K	5000K	5000K	5000K
	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra85以上
	AC100-242V	AC100-240V	AC100V	AC100-242V	AC100-200V	AC100-240V	AC100V
	-	-	-	70%以上	120%以上	-	-
	50000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上
	非調光	非調光	非調光	PWM調光	非調光	非調光	非調光
	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	片削	-	-	-	-	-	-
	内蔵	内蔵	-	-	-	-	内蔵
	GY10q-7, GY10q-10	G10q	E26	φ100	E39	-	-
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換

	[本校舎・1階]								
	玄関								
LED灯	校長室								
	洗面							1	
	西側廊下	5		2					
	書庫	2							
	フロアホールム		2						
	ハートルーム		2						
	職員室		30						
	印刷室	5							
	放送室	2							
	休憩室	1		4					
	教室(男女別)	2							
	車椅子トイレ	1						1	
	保健科トイレ(男用)	4						4	
	保健室		4						
	昇降口	4							
	会議室		8						
	東側廊下	6		4					
	美術室	20							
	美術準備室	6							
LED灯	西側階段下								
	倉庫	8							
	理科室	24							
	理科準備室	4							
	読書(2部併計)	4							
	S-ROOM	6							
	被服室	20							
	調理準備室	6							
	調理室	28							
	運動場トイレ(男用)	4							
	パソコン前室		2						
	パソコン教室		46				2		
LED灯	パソコン準備室								
	渡り廊下	3	7						
	[本校舎・2階]								
	2階廊下	6							
	2階図書(2部併計)	4							
	2階特別トイレ附	2							
	2階特別トイレ (男用)	4							
	4組	16							
	3組	12							
	2-2	14							
	2-1	10							
	T-ROOM	2							
	3-2	8							
	3-3	10							
	[本校舎・3階]								
	配膳室	2							
	3階廊下	6							
	1-1	18							
	1-2	10							
	西側トイレ前	2							
	図画ホール (男用)	4							
	図畫室							14	
	(英語専攻設備付)	4							
	生徒会室	6							
	歴史資料室①	6							
	歴史資料室②	6							
	第1音楽室	6							
	第2音楽室		22						
	東側トイレ前	4							
	運動ホール (兼体育)	8							
	[本校舎・4階・5階]								
	東側階段	5							
	西側階段	7							
	[本校舎・外]								
	木校舎外壁							6	
	外観修繕機 (LED)								
	前軒下		1						

[illegible]

